



РАС

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

Број: 1-06-404-49/2018-9

Датум: 28.06.2018. године

Предмет: Одговор комисије за јавну набавку на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број М 1.1.4/2018 и измена Конкурсне документације

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац је од заинтересованог лица примио Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број М 1.1.4/2018, који је код Наручиоца заведен под бројем: 1-06-404-49/2018-7 дана 26.06.2018. године, као Захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације, који је код Наручиоца заведен под бројем: 1-06-404-49/2018-8 дана 27.06.2018. године који гласе:

Питања

1. Питање:

„Да ли је могуће понудити УПС уређаје сличних карактеристика који има „Schuko“ прикључке на излазу из УПС уређаја уместо излазних прикључака типа IEC320 (C13)?

Сматрамо да је „Schuko“ прикључак апсолутно прилагођен уређајима на нашем (и Европском) тржишту као и важећим стандардима у Републици Србији, те да осим што нема препрека у том погледу, значајан бенефит је и то што се спречавају додатни трошкови за инвеститора у погледу набавке додатних адаптера или сличних додатака ради прикључења на УПС уређај.“

2. Питање:

„Уколико све захтеване карактеристике нису истакнуте у брошури произвођача, да ли је могуће испуњеност захтева доказати овереном изјавом понуђача о испуњености карактеристика?

С обзиром на то да је већ тражено да је понуђач и ауторизовани представник, односно овлашћени продавац и сервисер понуђених УПС уређаја, сматрамо да је овакав документ адекватна допуна техничких карактеристика које недостају у званичном каталогу.“

3. Питање:

„Молимо Вас за појашњење у вези са позицијом „Два (2) сухо кабла дужине 1m (минималан пресек 1,5m²)“ у спецификацији добара која су предмет набавке. Сматрамо да није адекватно дефинисан захтев у погледу броја жила унутар кабла, као и прикључака који се захтевају на kraју кабла.“

4. Питање:

„, за УПС -ове из позиције 1 и 2 се тражи необично велика аутономија 45 мин и 55 мин.

При томе је дата тежина УПС-а која не одговара таквој конфигурацији (у случају велике аутономије потребан је велики број батерија које су тешке). Молим вас да још једно размотрите питање аутономије.“

На постављена питања Комисија формирана Решењем број: 1-06-404-49/2018-3 од 18.06.2018. године (даље: Комисија) даје следеће одговоре на постављена питања и врши измену конкурсне документације:

Одговор:

1. УПС – ови који чине предмет ове јавне набавке су потребни ради прикључења рачунара и рачунарске опреме на исте. Како излазни прикључци IEC320 (C13) представљају стандард за тражене УПС-ове и имајући у виду намену истих, Комисија остаје при ставу да су понуђачи у обавези да понуде уређаје тражених карактеристика.
2. Додатни услов – технички капацитет се доказује како је прописано на страни 12. конкурсне документације и није предвиђено достављање брошуре. Уколико Комисија није доволно разумела питање заинтересованог понуђача и исти није добио потребан одговор, овим путем га позива да питање преформулише и постави поново.
3. Комисија је сагласна да карактеристике уређаја нису довољно прецизно дефинисане (два (2) сухо кабла дужине 1m (минималан пресек 1,5m²), те с тим у вези доноси одлуку да се конкурсна документација измени у следећем:

На страни 9. у оквиру поглавља III, тачка 1., испод табела мења се 2. навођење (алинеја пета) и сада гласи:

„Два (2) сухо кабла дужине 1m (минималан пресек 1,5m²) са shuko утичницом (Ž) на једном крају и IEC320 C13 на другом крају“

4. Тражена аутономија обухвата рад УПС система без мреже са једним стандардним рачунаром ПЦ И 15” ЛЦД монитором те с тим у вези је потребна толика. На ово постављено питање Комисија доноси одлуку да се конкурсна документација не измене у делу потребне аутономије рада, али ради бољег разумевања, конкурсна документација се мења у следећем:

На страни 9. у оквиру поглавља III, тачка 1., испод табела и навођења тражених добара, додаје се реченица која гласи:

„Аутономија рада УПС уређаја од 1000 VA и 1500 VA обухвата рад УПС система без мреже са једним стандардним рачунаром ПЦ И 15” ЛЦД монитором.“

Имајући у виду све наведено, Комисија доноси одлуку да се конкурсна документација у предметном поступку измени и у следећем:

На страни 14. у оквиру поглавља V, тачка 2. „Начин подношења понуде“, конкурсна документација се мења у делу:

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до уторка, 03. јула 2018. године до 12 часова.“

На страни 18. у оквиру поглавља V, тачка 15., „Место, време и начин отварања понуда“, мења се и сада гласи:

„Јавно отварање понуда ће се обавити дана **03.07.2018. године (уторак) са почетком у 13.00 часова** у седишту Наручиоца на адреси: Београд, Кнеза Милоша број 12, на IV спрату, сала за састанке број 401.,,

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

За Комисију
за јавну набавку број М 1.1.4/2018



